

Nuoro, 18.10.2024

OGGETTO: ACQUEDOTTO SINISCOLA - Disservizio del 18.10.2024 per guasto ENEL potabilizzatore e sollevamento Fruncu e Oche.

Comune di Budoni Comune di Posada Comune di Siniscola Comune di Torpè Comune di San Teodoro SIAN Nuoro Sian Olbia	protocollo@pec.comune.budoni.ot.it protocollo@pec.comune.posada.nu.it protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it protocollo@pec.comune.torpe.nu.it protocollo@pec.comunesanteodoro.it serv.sian@pec.aslnuoro.it sian@pec.aslolbia.it
--	--

Si comunica che a causa di un guasto sulle linee elettriche Enel presso il potabilizzatore Fruncu e Oche ed il sollevamento sorgente Fruncu e Oche, per le cui riparazioni i tecnici di Enel e di Abbanoa stanno già intervenendo, il livello di accumulo dei serbatoi è calato drasticamente e pertanto, si verifica la mancata erogazione idrica alle utenze ricadenti nelle seguenti località:

SINISCOLA: **intero abitato, Salapattu, San Narciso, Sartu Canu**

BUDONI: **Solità, San Lorenzo, S'Iscola, Tanaunella, Muriscuvò**

POSADA: **parte centro abitato e Sas Murtas;**

L'erogazione verrà garantita in rete fino ad esaurimento delle scorte presenti nei serbatoi per le seguenti frazioni:

Budoni: **Tamarispa, Berruiles, Nuditta, San Pietro, Lutturai, Luttuni, Strugas, Maiorca**

Torpè: **Brunella e Talavà**

San Teodoro: **Silimini, Franculacciu, Stazzu Bruciatu, Schifoni.**

Si segnala inoltre che alla ripresa dell'erogazione l'acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

Si chiede cortesemente di avvisare la popolazione interessata anche con i Vs. mezzi di comunicazione interni.

Cordiali saluti.

Settore Complesso Distribuzione
U.O. Distretto 5
Il Resp. Geom. Antonio Francesco Catte

